

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе  
646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14  
Тел/факс: (38155) 2-11-53 E-mail: kalachinsk@55.rosпотребнадзор.ru http://55.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 3813/ПВ 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14 «13» декабря 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Поповой Ольгой Валерьевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении 22.11.2024 г. профилактического визита в отношении: Бюджетного  
общеобразовательного учреждения Калачинского муниципального района Омской области  
"Куликовская средняя общеобразовательная школа", юридический адрес: Омская обл., р-н  
Калачинский, с. Куликово, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5,

указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- недостаточно моечного оборудования на пищеблоке: для мытья кухонной посуды установлена одна моечная ванна, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, п.2.9, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", приложения 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2;

- не все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии, не работали лампы в светильниках в кабинетах № 12 математики, начальных классов №№ 13, 14, 15, 16, № 25 информатики, № 27 иностранного языка, в рекреациях 1-го и 2-го этажей, в раздевалке для девочек при спортивном зале, что является нарушением требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20;

- в нарушении п.2.4.6.2, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетах для девочек используются смесители со следами ржавчины и коррозии, в туалете для девочек на 2-ом этаже неисправен сливной бачок.

- неисправен дополнительный источник искусственного освещения над учебной доской в кабинете № 21 русского языка и литературы, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20;

- согласно п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. В нарушение данного требования, рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинете № 25 информатики не оборудованы местным освещением;

- в помещениях школы (кабинеты № 26 русского языка и литературы, № 27 иностранного языка) одновременно используются лампы с разным светоизлучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
-------	--	-----------------

1	Оборудовать пищеблок 2 моечными ваннами для мытья кухонной посуды (с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 приложение 6.18 СанПиН 1.2.3685-21	20.08.2025 г. 43000
2	Обеспечить содержание источников искусственного освещения в кабинетах № 12 математики, начальных классов №№ 13, 14, 15, 16, № 25 информатики, № 27 иностранного языка, в рекреациях 1-го и 2-го этажей, в раздевалке для девочек при спортивном зале в исправном состоянии Основание: п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20	20.08.2025 г. ?
3	Заменить имеющие следы ржавчины и коррозии смесители в туалетах для девочек, а также неисправный сливной бачок в туалете для девочек на 2-ом этаже Основание: п.2.4.6.2, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20	20.08.2025 г. 30000
4	Оборудовать учебную доску в кабинете № 21 русского языка и литературы исправным дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле Основание: п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20	20.08.2025 г. 3000
5	в кабинете № 25 информатики организовать местное освещение на рабочем столе обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом Основание: п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20	20.08.2025 г. 10000
6	Обеспечить систему общего освещения в помещениях школы (кабинеты № 26 русского языка и литературы, № 27 иностранного языка) потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением. Основание: п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	20.08.2025 г. 5000

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение Калачинского муниципального района Омской области "Куликовская средняя общеобразовательная школа", юридический адрес: Омская обл., р-н Калачинский, с. Куликово, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14 (эл. адрес: [kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru)), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

Попова  
(подпись)

Попова О.В.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района (646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Ленина, 51) [kalachinsk-mrcio@yandex.ru](mailto:kalachinsk-mrcio@yandex.ru).